Szczegół przejścia przez ścianę

1:10



UWAGA:
Roboty w rejonie skrzyżowań (szczególnie z gazem i wodą) rozpocząć od wykopów kontrolnych z lokalizacją pionową rurociągów.
W razie konieczności zmienić poziom prowadzenia ciepłociągu z zachowaniem kierunku spadków.

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował	Grażyna Wilk	791/01	08.2015	
Wykonał	Jakub Wilk		08.2015	
Sprawdził	Elżbieta Tomaszewska	416/85	08.2015	

EKO-WILMAR sp. z o.o.
ul. Chorzowska 44b
44-100 Gliwice

Faza: P.B.-W.
Nr projektu: SC-21/15
Podziałka: 1:100/1:250
Obiekt: Przebudowa sieci ciepłowniczej w/p na osiedlu Bema w Gliwicach
Tytuł rysunku: Profil - ark. 4 (ETAP II)
Inwestor: PEC Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135
Nr rysunku: SC-21/15/06

Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.