




**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI  
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**  
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135  
Skrytka pocztowa 135



**OFERENCI**

**TELEFONY:**

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123
Fax	32 335 0 107



e-mail: [office@pec.gliwice.pl](mailto:office@pec.gliwice.pl)  
internet: [www.pec.gliwice.pl](http://www.pec.gliwice.pl)

Nasz Znak: DZ/241/2018

Wasz Znak:

Data: 09.05.2018 r.

***Dotyczy: przetargu z publikacją ogłoszenia na Remont pokładu rusztowego kotła WR-25 nr 1***

Informujemy iż do przetargu jw. wpłynęło pytanie o treści:

W punkcie 2. ppkt I. 1. Warunków Zamówienia wskazane jest zastosowanie rusztownicy ażurowej 395, która jest opatentowanym rozwiązaniem FPM Mikołów. Z doświadczenia poprzednich przetargów nie odsprzedają oni rusztowin firmą konkurencyjnym. Zapis taki uniemożliwi złożenie oferty konkurencyjnej i wskazuje wprost wykonawcę. Wnosimy o możliwość zastosowania równorzędnego rozwiązania w postaci tradycyjnej pełnej rusztownicy 395. Jako alternatywne rozwiązanie proponujemy aby Zamawiający wyłączył z zakresu oferty rusztowinę i zamówił ją we własnym zakresie co spowoduje możliwość złożenia oferty przez inne firmy niż FPM i pozwoli na uczciwą konkurencję w rozpisany przetargu.

**Odpowiedź:**

**Z uwagi na brak zadaszenia składowiska węgla zależy nam na montażu ażurowych rusztowin. W przypadku wyłączenia z zakresu przetargu rusztowin ażurowych i próbie kupna ich w FPM Mikołów musimy liczyć się z wyższą ceną. Wobec tego nie wyrażamy zgody na zastosowanie pełnych rusztowin.**

**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
PEC - Gliwice Sp. z o.o.**  
*Rudolf Widziszowski*

*Waldemar Dąbrowski tel. kont. 32/335 0 108  
Renata Uramowska-Stusznicki tel. kont. /32/335 0 104,  
DZ a/a*

**solidna  
firma 2017**

KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach  
NIP 631-01-00-822  
Kapitał Zakładowy 44.846.000 PLN