




**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**

44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123
Fax	32 335 0 107



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nasz Znak: DZ/248 /2019

Wasz Znak:

Data: 09.05.2019 r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego z publikacją ogłoszenia na „Budowę instalacji odzotowania spalin kotła WP-70 nr 2 w technologii selektywnej redukcji niekatalitycznej”

Odpowiedzi na Państwa pytania z dn. 08.05.2019 r. o treści:

1. Czy zamawiający podtrzymuje decyzję z poprzedniego postępowania ofertowego, iż pomiar NH₃ można zabudować za OPP ale przed elektrofiltrem?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zabudowę pomiaru NH₃ za OPP ale przed elektrofiltrem.

2. Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, iż zgodnie z wymaganiami SIWZ, średnio dobowy ulot amoniaku w spalinach poniżej 10 mg/Nm³ ma być dochowany za elektrofiltrem? W pkt. 2.8.b jest taki wymóg, natomiast w pkt 6.5.c napisano iż ostatnie fakturuowanie odbędzie się po pozytywnym zaliczeniu ruchu gwarancyjnego i spełnieniu wymogu ulotu amoniaku mierzonego przez elektrofiltrem

Odpowiedź: W pkt. 6.5.c jest błąd pisarski – ulot amoniaku ma być dochowany za elektrofiltrem

3. W pkt. 3 do SIWZ rozumiemy, iż nastąpiła pomyłka literacka i terminy realizacji poszczególnych punktur są następujące:

- Uruchomienie instalacji SNCR i optymalizacja – do 30 stycznia 2020
- Przekazanie sprawozdania do optymalizacji- do 15 lutego 2020

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza terminy : zakończenia optymalizacji na 30.01.2020 r przekazanie sprawozdania po optymalizacji – do 15 lutego 2020r.

4. Wnosimy o zmianę treści pkt. 16.7 Warunków Zamówienia na :

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartość robót za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub usunięcia wad z zastrzeżeniem, przy czym maksymalna wartość kary nie może przekroczyć 10% wartości robót”

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu pkt.16.7 : Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości robót za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub usunięcia wad z zastrzeżeniem, przy czym maksymalna wartość kary nie może przekroczyć 10 % wartości robót.

Grzegorz Zawierucha tel. kont. /32/335 0 150
Renata Uramowska-Słusznik tel. kont. /32/335 0 104,

Kopia: DZ, ZC-1

**solidna
firma 2017**

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
PEC - Gliwice Sp z o.o.**

Rudolf Wacziargowski

KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 44.846.000 PLN
45.546.000