



**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135
Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123
Fax	32 335 0 107



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nasz Znak: DZ/237/2019

Wasz Znak:

Data: 29.04.2019 r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego z publikacją ogłoszenia na „Budowę instalacji odazotowania spalin kotła WP-70 nr 2 w technologii selektywnej redukcji niekatalitycznej”

Odpowiedzi na pytania z dn. 26.04.2019 r. o treści:

1. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do WZ „Protokół ruchu gwarancyjnego” ruch gwarancyjny ma odbyć się tylko i wyłącznie dla kotła nr 2. Oferent interpretuje ten zapis, iż podczas ruchu gwarancyjnego będzie pracował kocioł nr 2, natomiast kotły nr 1 i 3 nie będą uruchamiane. Oferent nie może brać odpowiedzialności za emisje z kotłów nr 1 i 3. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź: Ruch gwarancyjny będzie dotyczył tylko kotła WP-70 nr 2. Zamawiający zapewni, aby w trakcie ruchu gwarancyjnego, 14 dniowego pracował tylko WP-70 nr 2.

2. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do WZ „Protokół ruchu gwarancyjnego” podczas ruchu gwarancyjnego kotła nr 2, instalacja IOS dla kotła nr 2 ma być włączona przez cały okres trwania ruchu gwarancyjnego. Prosimy o potwierdzenie tego zapisu.

Odpowiedź: Instalacja odsiarczania spalin kotłów WP-70 linia nr 1 lub linia nr 2 będziełączona w całym okresie trwania ruchu gwarancyjnego 14 dniowego.

3. Wnosimy o umieszczenie zapisu do WZ iż, podczas ruchu gwarancyjnego, w przypadku wątpliwości co do wyniku, przeprowadzane zostaną kontrolne pomiary weryfikujące emisję spalin.

Odpowiedź: W przypadku uzasadnionej wątpliwości Wykonawcy co do wyników pomiarów emisji spalin w zakresie NO_x, NH₃ i CO zarejestrowane na AMS Zamawiający zgadza się na wykonanie pomiarów weryfikujących.

Grzegorz Zawierucha tel. kont. /32/335 0 150
Renata Uramowska-Słusznik tel. kont. /32/335 0 104,
Kopia: DZ, ZC-1

**solidna
firma 2017**

**PREZES ZARZĄDU
D Y R E K T O R
PEC - Gliwice Spółka z o.o.**
Rudolf Widziszowski

KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 44.846.000 PLN
45 546.000