



PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135
Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepły Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepły Nr 4	32 335 0 123
Fax	32 335 0 107



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nasz Znak: DZ/237/2017

Wasz Znak:

Data: 6.04.2017 r.

Dot: przetargu z publikacją ogłoszenia na: „**Budowa instalacji odazotowanie spalin kotła w technologii selektywnej redukcji niekatalitycznej**”

Informujemy, iż do postępowania jw. wpłynęły pytania o treści:

1. Prosimy o udostępnienie następującej dokumentacji:

- Schemat obiegu wody w kotle

Odp.: W załączeniu

2. Na załączonym do odpowiedzi z dnia 04.04.2017 schemacie nie uwzględniono klap na powietrzu do spalania, których wymiany wymaga Zamawiający. Prosimy o przesłanie schematu na którym będą pokazane klapy lub jeśli Zamawiający takim nie dysponuje to prosimy o listę klap. Dodatkowo prosimy o informację z jakim przepływem (równoległy czy szeregowy) oraz z jakimi temperaturami wody wlotowej i wylotowej prowadzony był kocioł? Same temperatury spalin nie umożliwiają wykonania obliczeń kotła i określenia prawidłowego miejsca okna temperaturowego dla zabudowy instalacji SNCR.

Odp.: Nie posiadamy rysunków, schematów ani list klap powietrza z kotła WP-70 nr 1.

W Warunkach Zamówienia prosimy o wykonanie projektu i wymiany ich na nowe.

Wszystkie kotły pracują w układzie podstawowym. Odpowiednie rury układu szczytowego zostały zlikwidowane w 2011 roku. Temperatury wody w załączeniu.

3. Z uwagi na fakt, iż do dnia dzisiejszego brak pełnych danych potrzebnych do opracowania oferty oraz na konieczność pozyskania ofert z firm zewnętrznych prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 28.04.2017 r.

Odp.: Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 28.04.2017 r. godz. 11.30.: otwarcie ofert 28.04.2017r godz. 12⁰⁰ Miejsce otwarcia ofert bez zmian.

Tym samym okres związania ofertą zostaje wyznaczony na dzień 28.05.2017r.

Tel.kont:

(32) 335 01 08 Waldemar Dąbrowski

(32) 335 01 04 Renata Uramowska - Słuszniaik

Informacja zamieszczona na stronie internetowej
DZ a/a

**solidna
firma 2015**

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
PEC - Gliwice Sp. z o.o.
Rudolf W. Dąbrowski**

KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 43.332.000 PLN