



PEC
GLIWICE


PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135
Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123
Fax	32 335 0 107



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nasz Znak: DZ/129/2017

Wasz Znak:

Data: 01.03.2017 r.

Dot: przetargu z publikacją ogłoszenia na: „**Remont elektrofiltru kotła WP-70 nr 3 w Ciepłowni PEC-Gliwice**”

Informujemy, iż do postępowania jw. wpłynęły pytania o treści:

1. W zawiązku z tym, że przewidziany został montaż nowej izolacji termicznej konieczny będzie demontaż istniejącego okablowania wraz z trasami kablowymi elektrofiltru. Istnieje ryzyko, że po demontażu istniejące trasy kablowe wraz z kablami nie będą nadawały się do ponownej zabudowy. Biorąc to pod uwagę czy oferent ma założyć wymianę okablowania wraz z trasami kablowymi na nowe?

Odp: Wszystkie instalacje wymagają kompletnej wymiany

2. Podczas wizji lokalnej uzyskaliśmy informacje, że w celu wykonania Przedmiotu Zamówienia nie jest wymagane pozwolenie na budowę. W związku z czym, można wyciągnąć wniosek, że w zakresie realizacji Przedmiotu Zamówienia nie będą prowadzone prace budowlane. Zapis w pkt 17 ppk 2 Warunków Zamówienia ogranicza możliwość realizacji zlecenia przy udziale podwykonawcy w zakresie większym niż 20% wartości robót budowlanych.

Jak w związku z powyższym należy traktować niniejszy zapis Warunków Zamówienia?

Czy jeśli Zamawiający ograniczy możliwość realizacji Przedmiotu Zamówienia przy udziale podwykonawców w ogóle, to czy Zamawiający jest skłonny rozpatrzyć możliwość zwiększenia udziału podwykonawcy do 50% wartości Zamówienia.

Odp: Ograniczenie podwykonawców do 20% wartości zamówienia dotyczy tylko robót budowlanych. Pozostałe roboty dopuszcza się realizować przy udziale 50 % podwykonawców. Jednocześnie Zamawiający zwraca się o uzupełnienie oferty w listę podwykonawców oraz zakres ilościowy wykonywanych przez nich usług.

3. Czy Wykonawca w miejsce istniejących elektrod zbiorczych typu sigma może zastosować nowoczesne, nowego typu elektrody zbiorcze pozwalające skuteczniej wykorzystać obszar pracy każdej sekcji elektrofiltru?

Odp: Specyfikacja nie określa typu elektrody zbiorczej. Stosując nowe rozwiązania należy zapewnić prawidłową jego pracę w połączeniu z istniejącym systemem sterowania i zasilania elektrofiltru



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 43.332.000 PLN

4. Czy opisane w warunkach zamówienia górne strzepywanie elektrod ulotowych jest obligatoryjne? Czy rozwiązanie układu strzepywania pozostaje w gestii Wykonawcy?

Odp: Tak

5. Czy Inwestor dopuszcza również możliwość wymiany lub modernizacji zespołów prostowniczych ze względu na zastosowanie skuteczniejszych rozwiązań konstrukcyjnych?

Odp: Na obecnym etapie remontu nie przewidujemy prac związanych z modernizacją lub wymianą zespołów zasilających.

Tel.kont:

(32) 335 01 51 Zbigniew Superat

(32) 335 01 04 Renata Uramowska - Słusznik

Informacja zamieszczona na stronie internetowej
DZ a/a

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
PEC - Gliwice Sp. z o.o.**

Rudolf Widziszowski

