




PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ OBIEKTU
WERSJA "ODPOWIERZENIE 1"




PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ OBIEKTU
WERSJA "ODWODNIENIE 1"




PRZEJŚCIE PRZEZ PODŁOGĘ OBIEKTU
WERSJA "ODPOWIERZENIE 2"




PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ OBIEKTU
W ZALEŻNOŚCI OD GRUBOŚCI PRZEGRODY



PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ OBIEKTU
WERSJA "ODWODNIENIE 2"



- UWAGI:**
1. OTWOR W PRZEGRODACH NALEŻY WYKONYWAĆ METODĄ WIERCENIA. NIE DOPUSZCZA SIĘ METOD UDAROWYCH.
 2. IZOLACJĘ PIONOWĄ ŚCIAN PRZECIWWILGOCIOWĄ / PRZECIWMODNĄ I TERMICZNĄ NALEŻY ODTWORZYĆ PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM RUROCIĄGÓW MATERIAŁEM ANALOGICZNYM LUB NIE GORSZYM NIŻ ZIDENTYFIKOWANO W STANIE ISTNIEJĄCYM PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.
 3. OZNACZENIA: Ø—ŚREDNICA RURY PRZEWODOWEJ, DZ—ŚREDNICA RURY OSŁONOWEJ.
 4. LOKALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH "WERSJI" PRZEŁĘCZ PRZEZ ŚCIANĘ WEDŁUG "Schematu montażowego" ORAZ "Profilu podłuznych".



**ZAKŁAD BUDOWLANO INSTALACYJNY
"INTXPOL-Bis"**
PIOTR PUŚCZCZYK

BIURO: UL. JESIENNA 44, 42-208 CZĘSTOCHOWA,
SIEDZIBA: WIERZCHOWSKO, UL. SOSNOWA 5, 42-233 MYKĄNOV,
tel. 601-503-669, fax. 34/397-53-83, pusczyk@pbi.pl, www.intxpolsb.pl

SIĘĆ CIEPŁOWNICZA WRAZ Z PRZŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZEZ UL. ŚW. MARIĄ,
UL. GEN. ŻALCZKA, UL. ROLNEJ I UL. WITKIEWICZA W GŁIWICACH
UL. KRÓLOWEJ IM. J. 135, 44-100 GŁIWICE

OPIS: SIĘĆ CIEPŁOWNICZA WRAZ Z PRZŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZEZ UL. ŚW. MARIĄ, UL. GEN. ŻALCZKA, UL. ROLNEJ I UL. WITKIEWICZA W GŁIWICACH

ZAKRES ROBÓT: PRZECIWBIEGOSTNO ENERGETYCZNEJ Ciepłej - Głównie Sp. z o.o.

WYKONAWCA: ZAKŁAD BUDOWLANO INSTALACYJNY "INTXPOL-Bis" PIOTR PUŚCZCZYK

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr Puśczyk

DATA: 03.2018

SKALA: 1:25

NUMER DOKUMENTU: 9