NA ODCINKU 3-4 PRZEJŚCIE RUROCIĄGAMI SIECI CIEPŁOWNICZEJ 2xDN100/200 POD DROGĄ WYKONAĆ WYKOPEM OTWARTYM LUB METODĄ BEZWYKOPOWĄ W RURZE OSŁONOWEJ DN300 O DŁUGOŚCI L=14mb

NA ODCINKU 24-25 PRZEJŚCIE RUROCIĄGAMI SIECI CIEPŁOWNICZEJ 2xDN100/200 POD DROGĄ WYKONAĆ WYKOPEM OTWARTYM LUB METODĄ BEZWYKOPOWĄ W RURZE OSŁONOWEJ DN300 O DŁUGOŚCI L=15mb

NA ODCINKU 22d-22e PRZEJŚCIE RUROCIĄGAMI SIECI CIEPŁOWNICZEJ 2xDN100/200 POD DROGĄ WYKONAĆ WYKOPEM OTWARTYM LUB METODĄ BEZWYKOPOWĄ W RURZE OSŁONOWEJ DN300 O DŁUGOŚCI L=13mb

LP.	ODCINEK	ŚREDNICA [mm]	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ[mb]
1	0-1	2xDn100/200	Rury preizolowane stal czarna	32,5
2	1-2	2xDn100/200		8,30
3	2-3	2xDn100/200		29,4
4	3-4	2xDn100/200		41,7
5	4-5	2xDn100/200		7,60
6	5-6	2xDn100/200		2,40
7	6-7	2xDn100/200		32,5
8	7-8	2xDn100/200		43,0
9	8-9	2xDn100/200		4,90
10	9-10	2xDn100/200		4,70
11	10-11	2xDn100/200		10,5
12	11-12	2xDn100/200		18,1
13	12-13	2xDn100/200		2,90
14	13-14	2xDn100/200		20,2
15	14-15	2xDn100/200		36,2
16	15-16	2xDn100/200		2,40
17	16-17	2xDn100/200		30,3
18	17-18	2xDn100/200		7,30
19	18-19	2xDn100/200		22,3
20	19-20	2xDn100/200		4,70
21	20-21	2xDn100/200		3,70
22	21-22	2xDn100/200		34,5
23	22-23	2xDn100/200		6,90
24	23-24	2xDn100/200		17,0
25	24-25	2xDn100/200		37,3
26	25-26	2xDn100/200		6,30
27	26-27	2xDn100/200		34,4
28	27-28	2xDn100/200		65,5
29	28-29	2xDn100/200		2,50
30	29-30	2xDn100/200		2,00
31	30-31	2xDn100/200		2,50
32	31-32	2xDn100/200		12,10
33	32-33	2xDn100/200		58,1
34	33-34	2xDn40/110		3,80

LP.	ODCINEK	ŚREDNICA [mm]	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ[mb]
1	5-5a	2xDn32/110	Rury preizolowane stal czarna	2,00
2	5a-5b	2xDn32/110		2,40
3	5b-5c	2xDn32/110		2,60

LP.	ODCINEK	ŚREDNICA [mm]	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ[mb]
1	9-9a	2xDn32/110	Rury preizolowane stal czarna	2,00
2	9a-9b	2xDn32/110		21,8
3	9b-9c	2xDn32/110		5,60
4	9c-9d	2xDn32/110		1,50

LP.	ODCINEK	ŚREDNICA [mm]	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ[mb]
1	11-11a	2xDn50/125	Rury preizolowane stal czarna	9,40
2	11a-11b	2xDn50/125		9,40
3	11b-11c	2xDn50/125		14,3
4	11c-11d	2xDn50/125		38,3
5	11d-11e	2xDn50/125		2,50
6	11e-11f	2xDn50/125		2,00
7	11f-11g	2xDn50/125		2,50
8	11g-11h	2xDn50/125		10,8
9	11h-11i	2xDn50/125		39,2

LP.	ODCINEK	ŚREDNICA [mm]	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ[mb]
1	11i-11j	2xDn32/110	Rury preizolowane stal czarna	5,30

LP.	ODCINEK	ŚREDNICA [mm]	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ[mb]
1	11h-11k	2xDn32/110	Rury preizolowane stal czarna	5,70

LP.	ODCINEK	ŚREDNICA [mm]	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ[mb]
1	11e-11l	2xDn32/110	Rury preizolowane stal czarna	6,00

LP.	ODCINEK	ŚREDNICA [mm]	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ[mb]
1	11e-11m	2xDn32/110	Rury preizolowane stal czarna	8,30
2	11m-11n	2xDn32/110		12,8
3	11n-11o	2xDn32/110		6,10
4	11o-11p	2xDn32/110		5,60

LP.	ODCINEK	ŚREDNICA [mm]	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ[mb]
1	14-14a	2xDn40/110	Rury preizolowane stal czarna	2,90
2	14a-14b	2xDn40/110		2,50
3	14b-14c	2xDn40/110		10,80

LP.	ODCINEK	ŚREDNICA [mm]	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ[mb]
1	19-19a	2xDn32/110	Rury preizolowane stal czarna	1,80
2	19a-19b	2xDn32/110		3,00
3	19b-19c	2xDn32/110		12,2
4	19c-19d	2xDn32/110		6,00
5	19d-19e	2xDn32/110		0,80

LP.	ODCINEK	ŚREDNICA [mm]	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ[mb]
1	19e-19g	2xDn32/110	Rury preizolowane stal czarna	1,30

LP.	ODCINEK	ŚREDNICA [mm]	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ[mb]
1	22-22a	2xDn100/200	Rury preizolowane stal czarna	4,80
2	22b-22c	2xDn100/200		4,70
3	22c-22d	2xDn100/200		20,4
4	22d-22e	2xDn100/200		3,00
5	22e-22f	2xDn100/200		36,10
6	22f-22g	2xDn100/200		18,30
7	22g-22b	2xDn100/200		9,80

LP.	ODCINEK	ŚREDNICA [mm]	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ[mb]
1	24-24a	2xDn32/110	Rury preizolowane stal czarna	2,00
2	24a-24b	2xDn32/110		2,00
3	24b-24c	2xDn32/110		1,60

LP.	ODCINEK	ŚREDNICA [mm]	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ[mb]
1	27-27a	2xDn32/110	Rury preizolowane stal czarna	2,50
2	27a-27b	2xDn32/110		2,00
3	27b-27c	2xDn32/110		11,20
4	27c-28d	2xDn32/110		3,60

LP.	ODCINEK	ŚREDNICA [mm]	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ[mb]
1	33-32a	2xDn40/110	Rury preizolowane	3,80

LP.	ODCINEK	ŚREDNICA [mm]	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ[mb]
1	25-35	2xDn65/140	Rury preizolowane stal czarna	2,50
2	35-36	2xDn65/140		2,00
3	36-37	2xDn65/140		5,30
4	37-38	2xDn50/125		42,9
5	38-39	2xDn50/125		24,3
6	39-40	2xDn50/125		4,10
7	40-41	2xDn50/125		7,80
8	41-42	2xDn40/110		62,5
9	42-43	2xDn40/110		3,80
10	43-44	2xDn40/110		75,6
11	44-45	2xDn40/110		2,80

LP.	ODCINEK	ŚREDNICA [mm]	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ[mb]
1	37-37a	2xDn32/110	Rury preizolowane	4,40

LP.	ODCINEK	ŚREDNICA [mm]	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ[mb]
1	38-38a	2xDn32/110	Rury preizolowane	4,00

LP.	ODCINEK	ŚREDNICA [mm]	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ[mb]
1	41-41a	2xDn32/110	Rury preizolowane	3,80

LP.	ODCINEK	ŚREDNICA [mm]	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ[mb]
1	46-47	2xDn100/200	Rury preizolowane stal czarna	3,80
2	47-48	2xDn100/200		5,70
3	48-49	2xDn100/200		20,2
4	49-50	2xDn100/200		6,40
5	50-51	2xDn65/140		28,0
6	51-52	2xDn65/140		23,3
7	52-53	2xDn50/125		34,2
8	53-54	2xDn50/125		2,50
9	54-55	2xDn50/125		2,00
10	55-56	2xDn50/125		2,50
11	56-57	2xDn50/125		31,3
12	57-58	2xDn50/125		14,6
13	58-59	2xDn50/125		3,30
14	59-60	2xDn50/125		5,80
15	60-61	2xDn50/125		35,3
16	61-62	2xDn50/125		3,30
18	62-63	2xDn50/125		41,7
19	85-64	2xDn40/110		11,5
20	64-65	2xDn40/110		3,30
21	65-66	2xDn40/110		15,8
22	66-67	2xDn40/110		3,20
23	67-68	2xDn32/110		5,80

LP.	ODCINEK	ŚREDNICA [mm]	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ[mb]
1	50-50a	2xDn65/140	Rury preizolowane stal czarna	5,00
2	50a-50b	2xDn65/140		6,40

LP.	ODCINEK	ŚREDNICA [mm]	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ[mb]
1	52-52a	2xDn40/110	Rury preizolowane	8,00

LP.	ODCINEK	ŚREDNICA [mm]	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ[mb]
1	57-57a	2xDn32/110	Rury preizolowane	8,30

LP.	ODCINEK	ŚREDNICA [mm]	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ[mb]
1	60-60a	2xDn32/110	Rury preizolowane stal czarna	5,90
2	60a-60b	2xDn32/110		2,50
3	60b-60c	2xDn32/110		5,80

LP.	ODCINEK	ŚREDNICA [mm]	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ[mb]
1	63-63a	2xDn40/110	Rury preizolowane	2,20

OZNACZENIA:

——— PROJEKTOWANA SIEĆ I PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZE

0-68 CHARAKTERYSTYCZNE PUNKTY SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH

613027.1.15841
613027.1.15840
613027.1.15842
613027.1.15843
613027.1.13950

Załącznik nr 2 do pisma nr GK.6652.1.16.2018 z dnia 22.03.2018r.

ZAKŁAD BUDOWLANO INSTALACYJNY
"INTEXPOL-Bis"
PIOTR PUSZCZYK
BIURO: UL. JESIENNA 44, 42-208 CZĘSTOCHOWA,
SIEDZIBA: WIERZCHOWISKO, UL.SOSNOWA 5, 42-233 MYKANÓW,
tel. 601-503-669, fax. 34/387-53-83, ppuszczyk@op.pl, www.intexpolbis.pl

OBIEKT:	SIEĆ CIEPŁOWNICZA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. KOLBERGA, UL. MASTALERZA I UL. WARSZAWSKIEJ W GLIWICACH			
ZLECENIODAWCA:	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ – GLIWICE Sp. z o.o. UL. KRÓLOWEJ TAMY 135, 44-100 GLIWICE			STADIUM DOKUMENTACJI: PB
NAZWA RYSUNKU:	PLAN SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWY PRZEBIEG TRASY SIECI CIEPŁOWNICZEJ			SKALA RYSUNKU: 1:500
OPRACOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	
mgr inż. Anna BALCEREK	–	01.2018		
PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	NUMER RYSUNKU: 2
mgr inż. Piotr PUSZCZYK	SLK/2579/PWOS/09	01.2018		