

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Gliwicach  
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice  
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:  
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice  
info@tauron-dystrybucja.pl



Gliwice, dnia 03.04.2018r.

**Eko-Wilmar Sp. z o.o.**  
**ul. Gagarina 3/15**  
**44-121 Gliwice**

TD/OGL/OME/2018-04-03/0000008

Dotyczy: Zabezpieczenie kabli w Gliwicach w działnicy Łabedy w związku budowa osiedlowych sieci ciepłowniczych.

W nawiązaniu do otrzymanego pisma jak w temacie informujemy, że akceptujemy zaproponowane w projekcie zabezpieczenie istniejących kabli w postaci dwudzielnych rur osłonowych typu AROT Ø160 koloru czerwonego dla kabli SN oraz AROT Ø110 koloru niebieskiego dla kabli nN.

Nadmieniamy, iż prace w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych należy prowadzić pod odpowiednim nadzorem. W tym celu należy zwrócić się do TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Region Gliwice ul. Myśliwska 6, 44 – 100 Gliwice o nadzór branżowy, na czas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu naszych urządzeń. Zwracamy również uwagę, iż zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym, a kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – **zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych i prowadzenia prac budowlanych w sąsiedztwie nieosłoniętych kabli pozostających pod napięciem.**

Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem urządzeń własności TD S.A. należy wykonać kosztem i staraniem inwestora.

Przebudowę oświetlenia należy uzgodnić z jego właścicielem.

Kopia:

1. TDOGL/OME
2. Klient

**Z poważaniem**  
**Pełnomocnik**  
**TAURON Dystrybucja S.A.**



**Maciej Gwoździk**

**Legenda:**

- ..... Linie kablowe WN
- ..... Linie napowietrzne WN
- ..... Linie kablowe SN
- ..... Linie napowietrzne SN
- ..... Linie kablowe nN
- ..... Linie napowietrzne nN
- ..... Linie kablowe oświetleniowe
- ..... Linie napowietrzne oświetleniowe
- ..... Linie kablowe teletechniczne
- ..... Linie napowietrzne teletechniczne

Nazwane trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyłączenia ryzyka na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekop kontrolny celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzna nN należy zainwentaryzować we własnym zakresie. Wszelkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy przebudować lub zabezpieczyć na koszt inwestora, zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

**Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.**

Z przyczyn niezależnych od TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach głębokość kabli w ziemi może być inna od podanej w obowiązującej normie.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 5 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

**Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:**

- linii nN - 1 m,
- linii SN - 1 m,
- linii WN - 5 m

Minimalne odległości poziome od skrajnego przewodu linii napowietrznej gołej i niepełnoizolowanej do nowo projektowanego obiektu budowlanego powinny być zgodne z obowiązującymi normami.

Wykaz Spółek eksploatujących sieć własności  
**TAURON Dystrybucja S.A.** Oddział w Gliwicach:  
-Sieć elektroenergetyczna WN, SN i nN:  
**TAURON Dystrybucja Serwis S.A.**  
Region Gliwice, W. Mysłki 6  
-Sieć teletechniczna:  
**TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.**

**TAURON Dystrybucja S.A.**  
Pełnomocnik

*Beata Kosmala*  
**Beata Kosmala**

**01 SIE. 2017**