

Gliwice, dn. 27.04.2017 r.

TZT/996/2017/3393

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH**Ul. Tatarkiewicza 15A/6****41 – 819 Zabrze**

dotyczy: uzgodnienia pod względem kolizji z siecią wod. – kan. projektowanego przyłącza
ciepłowniczego do budynku przy ul. Okrężnej 5 w Gliwicach
(Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gliwicach)

W nawiązaniu do pisma, znak: **ZUP/U04/04/2017** z dnia 03.04.2017 r. w sprawie jw. w załączeniu zwracamy mapę i potwierdzamy aktualność naniesionych przewodów wod. – kan. w granicach opracowania. Zaznaczamy, że w rejonie projektowanego przyłącza zlokalizowana jest stalowa sieć wodociągowa Ø 150 mm.

Wobec powyższego przedmiotową inwestycję uzgadniamy na następujących warunkach:

1. Skrzyżowanie z siecią wodociągową zaprojektować pod kątem min. 60°, przyłączyć ciepłownicze ułożyć w rurze ochronnej; długość rury i jej odległość od sieci wodociągowej przewidzieć zgodnie z normą.
2. W razie konieczności zabezpieczenia sieci wodociągowej w rejonie kolizji z projektowanym przyłączem, koszty z tym związane będzie ponosić Inwestor.
3. W przypadku uszkodzenia sieci wodociągowej przy prowadzeniu prac ziemnych, Inwestor (Wykonawca robót) będzie ponosić odpowiedzialność za usunięcie awarii.
4. Z uwagi na brak informacji nt. zagłębienia stalowej sieci wodociągowej Ø 150 mm sugerujemy sprawdzić głębokość jej posadowienia za pomocą przekopu kontrolnego.
5. Prace należy prowadzić pod naszym nadzorem branżowym, a roboty ziemne wykonywać sposobem ręcznym. Przed rozpoczęciem robót złożyć zlecenie na pełnienie tego nadzoru z podaniem warunków płatności. W sprawie ustalenia terminu jego pełnienia kontaktować się z Działem Sieci Wodociągowej i Gospodarki Wodomierzowej p. Dominik Kogut, tel. 605 034 408, p. Grzegorz Lipowski, tel. 663 024 254.
6. W części dotyczącej kanalizacji deszczowej należy zwrócić się do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, który jest administratorem sieci kanalizacji deszczowej w tym rejonie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
3010301508000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 223.979.500,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71,
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl
Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Strona 1 z 2
pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl

Glowice

Niniejsza aktualizacja i uzgodnienie ważne są dwa lata licząc od daty niniejszego pisma. Z tytułu wykonanej usługi obciążymy Państwa należnością, zgodnie z cennikiem opłat obowiązujących w tut. Przedsiębiorstwie.

Otrzymują:

- ① Adresat + mapa
2. TZT + mapa
3. BOK

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Barbara Maryszewicz-Wróbel

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
3010301508000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 223.979.500,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71,
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl
Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Strona 2 z 2
pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl

Wawien